

La presente dichiarazione attesta la conformità ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis - allegato I - del DM 19 febbraio 2007 "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza:

Tipologia prodotto: Pompe di calore elettriche

Norma di riferimento: UNI EN 14511:2013

POMPE DI CALORE ELETTRICHE (ARIA/ARIA) RESIDENZIALI							
Requisiti dell'indice di efficienza energetica				INVERTER		3,23	3,71
Denominazione commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Potenza Fresco [kW]	Potenza Caldo [kW]	EER	COP
MONOSPLIT	FKE 09	FKE 09 OU	FKE 09 IU	2,70	2,60	3,29	3,71
MONOSPLIT	FKE 12	FKE 12 OU	FKE 12 IU	3,50	3,00	3,23	3,71
MULTISPLIT	FKE 14 ED	FKE 14 EDOU	09 + 09	4,10	4,40	3,72	4,53
MULTISPLIT	FKE 14 ED	FKE 14 EDOU	09 + 12	4,10	4,40	3,72	4,53
MULTISPLIT	FKE 18 ED	FKE 18 EDOU	09 + 09	5,20	5,40	3,69	4,39
MULTISPLIT	FKE 18 ED	FKE 18 EDOU	09 + 12	5,20	5,40	3,69	4,39
MULTISPLIT	FKE 18 ED	FKE 18 EDOU	12 + 12	5,20	5,40	3,69	4,39
MULTISPLIT	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 09	5,20	5,60	3,51	4,06
MULTISPLIT	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 12	6,10	6,50	3,51	4,06
MULTISPLIT	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	12 + 12	6,10	6,50	3,51	4,06
MULTISPLIT	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 09 + 09	6,10	6,50	3,51	4,06
MULTISPLIT	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 09 + 12	6,10	6,50	3,51	4,06
MULTISPLIT	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 12 + 12	6,10	6,50	3,51	4,06
MULTISPLIT	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	12 + 12 + 12	6,10	6,50	3,51	4,06
MONOSPLIT	FXE 0919KS	FXE 0919KS	-	2,90	3,10	3,58	3,97
MONOSPLIT	FXE 0919DS	FXE 0919DS	-	2,90	3,10	3,58	3,97
MONOSPLIT	FXE 1219CS	FXE 1219CS	-	3,50	3,80	3,76	3,80
MONOSPLIT	FXE 1219KS	FXE 1219KS	-	3,50	3,80	3,61	3,80
MONOSPLIT	FXE 1219DS	FXE 1219DS	-	3,50	3,80	3,61	3,80
MONOSPLIT	FXE 1819CS	FXE 1819CS	-	5,20	5,90	3,40	3,75
MONOSPLIT	FXE 1819FS	FXE 1819FS	-	5,30	5,60	3,25	3,94
MONOSPLIT	FXE 1819KS	FXE 1819KS	-	5,00	5,10	3,25	3,72
MONOSPLIT	FXE 1819DS	FXE 1819DS	-	5,30	5,80	3,31	3,79

POMPE DI CALORE ELETTRICHE (ARIA/ARIA) COMMERCIALI							
Requisiti dell'indice di efficienza energetica				INVERTER		3,23	3,71
Denominazione commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Potenza Freddo [kW]	Potenza Caldo [kW]	EER	COP
MONOSPLIT	EICH-1813	EOSH-1814	-	5,00	5,48	3,58	3,72
MONOSPLIT	EIFH-1813	EOSH-1814	-	5,00	5,50	3,26	3,71
MONOSPLIT	EIDH-1814S	EOSH-1814	-	5,00	5,50	3,26	3,74
MONOSPLIT	EICH-2413	EOSH-2414	-	7,10	7,10	3,51	3,71
MONOSPLIT	EIFH-2413	EOSH-2414	-	6,50	7,10	3,25	3,71
MONOSPLIT	EIDH-2414S	EOSH-2414	-	7,10	7,10	3,24	3,71
MONOSPLIT	EICH-2813	EOSH-2814	-	8,00	9,50	3,23	3,71
MONOSPLIT	EIFH-2813	EOSH-2814	-	8,50	9,50	3,61	3,71
MONOSPLIT	EIDH-2813M	EOSH-2814	-	8,50	9,50	3,23	3,71
MONOSPLIT	EICH-3613	EOSH-3614	-	9,50	10,50	3,23	3,71
MONOSPLIT	EIFH-3613	EOSH-3614	-	10,00	10,50	3,61	3,71
MONOSPLIT	EIDH-3613M	EOSH-3614	-	10,00	10,50	3,23	3,71

Luogo e data di emissione

Schio (VI) 12/02/2021

FAIR Srl