

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n.445/2000  
(Conto Energia Termico 2.0)

La presente dichiarazione attesta la conformità ai requisiti del D.M. 16.02.2016 "Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" con specifico riferimento agli apparecchi (pompe di calore elettriche) elencati di seguito ed immessi sul mercato, che soddisfano:

- I requisiti di cui all'allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al catalogo degli apparecchi domestici;
- I requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

Tipologia prodotto: Pompe di calore elettriche

Norma di riferimento: UNI EN 14511:2013

POMPE DI CALORE ELETTRICHE (ARIA/ARIA) RESIDENZIALI						
Requisiti dell'indice di efficienza energetica					INVERTER	3,71
Denominazione commerciale	Marca	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Potenza Caldo [kW]	COP
MONOSPLIT	FAIR	FKE 09	FKE 09 OU	FKE 09 IU	2,80	3,71
MONOSPLIT	FAIR	FKE 12	FKE 12 OU	FKE 12 IU	3,67	3,71
MONOSPLIT	FAIR	FKE 18	FKE 18 OU	FKE 18 IU	5,20	3,71
MULTISPLIT	FAIR	FKE 14 ED	FKE 14 EDOU	09 + 09	4,40	4,53
MULTISPLIT	FAIR	FKE 14 ED	FKE 14 EDOU	09 + 12	4,40	4,53
MULTISPLIT	FAIR	FKE 18 ED	FKE 18 EDOU	09 + 09	5,40	4,39
MULTISPLIT	FAIR	FKE 18 ED	FKE 18 EDOU	09 + 12	5,40	4,39
MULTISPLIT	FAIR	FKE 18 ED	FKE 18 EDOU	12 + 12	5,40	4,39
MULTISPLIT	FAIR	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 09	5,60	4,06
MULTISPLIT	FAIR	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 12	6,50	4,06
MULTISPLIT	FAIR	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	12 + 12	6,50	4,06
MULTISPLIT	FAIR	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 09 + 09	6,50	4,06
MULTISPLIT	FAIR	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 09 + 12	6,50	4,06
MULTISPLIT	FAIR	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	09 + 12 + 12	6,50	4,06
MULTISPLIT	FAIR	FKE 21 ET	FKE 21 ETOU	12 + 12 + 12	6,50	4,06
MONOSPLIT	FAIR	FXE 0919KS	FXE 0919KS	-	3,10	3,97
MONOSPLIT	FAIR	FXE 0919DS	FXE 0919DS	-	3,10	3,97
MONOSPLIT	FAIR	FXE 1219CS	FXE 1219CS	-	3,80	3,80
MONOSPLIT	FAIR	FXE 1219KS	FXE 1219KS	-	3,80	3,80
MONOSPLIT	FAIR	FXE 1219DS	FXE 1219DS	-	3,80	3,80
MONOSPLIT	FAIR	FXE 1819CS	FXE 1819CS	-	5,90	3,75
MONOSPLIT	FAIR	FXE 1819FS	FXE 1819FS	-	5,60	3,94
MONOSPLIT	FAIR	FXE 1819KS	FXE 1819KS	-	5,10	3,72
MONOSPLIT	FAIR	FXE 1819DS	FXE 1819DS	-	5,80	3,79

<b>POMPE DI CALORE ELETTRICHE (ARIA/ARIA) COMMERCIALI</b>						
Requisiti dell'indice di efficienza energetica					INVERTER	3,71
Denominazione commerciale	Marca	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Potenza Caldo [kW]	COP
MONOSPLIT	FAIR	EICH-1813	EOSH-1814	-	5,48	3,72
MONOSPLIT	FAIR	EIFH-1813	EOSH-1814	-	5,50	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EIDH-1814S	EOSH-1814	-	5,50	3,74
MONOSPLIT	FAIR	EICH-2413	EOSH-2414	-	7,10	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EIFH-2413	EOSH-2414	-	7,10	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EIDH-2414S	EOSH-2414	-	7,10	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EICH-2813	EOSH-2814	-	9,50	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EIFH-2813	EOSH-2814	-	9,50	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EIDH-2813M	EOSH-2814	-	9,50	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EICH-3613	EOSH-3614	-	10,50	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EIFH-3613	EOSH-3614	-	10,50	3,71
MONOSPLIT	FAIR	EIDH-3613M	EOSH-3614	-	10,50	3,71

Luogo e data di emissione

Schio (VI) 12/02/2021

FAIR Srl