

Certificato ambientale n. 1880-CPR-015-004-20

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

Produttore: FAIR SRL
VIA LAGO DI COSTANZA 24
36015 SCHIO (VI)
ITALIA

Modello: SH30 – SHP30 – 30S – 30SP – G30S – G30SP

Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a pellet)
Potenza nominale kW: 25
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012

Laboratorio di prova: NB 1880 ACTECO SRL
via Amman n.41
33084 Cordenons (PN)
Italia

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm ³	15	10	15	20	40
COT	mg/Nm ³	3	5	10	15	20
NOx	mg/Nm ³	127	120	130	145	200
CO	mg/Nm ³	79	25	100	250	300
η	%	91,3	92	91	90	90

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA: 4 STELLE

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto del presente Certificato di conformità sono contenuti nel Rapporto di prova 1880-CPR-015-003-20 datato 25 Agosto 2020.

Data di emissione: 25.08.2020**Responsabile del laboratorio
dr.ssa Claudia Marcuzzi**